

ОТЧЕТ ОБ УСТРАНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ № 34-56-46 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 14.02.2017 г.

№ п/п	Существо выявленного нарушения	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1	Не назначены приказом по МБДОУ № 118 ответственный за электрохозяйство и его заместитель с 4 группой по электробезопасности и прошедшие проверку знаний правил работы в электроустановках в комиссии (Ростехнадзора)	24.08.2017	
2	В электрощитовой детского сада не вывешена однолинейная схема электроснабжения детского сада	24.08.2017	выполнено
3	Не заведен «Журнал учета и содержания средств защиты используемых в энергоустановках»	24.08.2017	выполнено
4	Не подготовлен квалифицированный обслуживающий электроустановки электротехнический персонал	24.08.2017	выполнено
5	«Журнал учета проведения инструктажей по охране труда на рабочем месте « оформлен с нарушением: - не проставлены номера инструкций по которым проводятся инструктажи; - не проставлен вид проводимых инструктажей по ОТ; - не проставлена фамилия лица проводившего инструктажи по ОТ.	24.08.2017	выполнено
6	Не составлен перечень работ выполняемых электротехническим персоналом в порядке текущей эксплуатации	24.08.2017	выполнено
7	Не нанесены предупреждающие знаки по электробезопасности на всех дверцах групповых и силовых электрощитов, на присоединениях не выполнены четкие надписи с наименованием присоединений.	24.08.2017	выполнено
8	Не проведено присвоение 1 группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала связанного с работой при выполнении которой есть вероятность поражения электротоком.	24.08.2017	
9	Распорядительным документом не назначен заместитель ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации, прошедший проверку знаний настоящих правил техники безопасности и инструкций, в комиссии Ростехнадзора.	24.08.2017	
10	Все контрольно-измерительные приборы, манометры не прошли очередную государственную проверку.	24.08.2017	выполнено
11	В индивидуальном тепловом пункте не вывешена принципиальная схема, утвержденная техническим руководителем организации	24.08.2017	выполнено
12	На оборудовании и арматуре теплового пункта и распределительных тепловых сетей отсутствует нумерация согласно обозначениям на схеме	24.08.2017	выполнено
13	Не разработана инструкция по безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок	24.08.2017	выполнено
14	Не проводятся периодические осмотры тепловых энергоустановок, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию,	24.08.2017	выполнено

ОТЧЕТ ОБ УСТРАНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ № 34-56-46 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 14.02.2017 г.

	отсутствует журнал обходов и осмотров (оперативный журнал)		
15	На манометрах не нанесена красная черта, указывающая величина разрешенного давления	24.08.2017	выполнено
16	Частично разрушена или отсутствует тепловая изоляция на трубопроводах в тепловом пункте	24.08.2017	выполнено
17	Установлено запорное устройство на патрубке между предохранительным клапаном и трубопроводом	24.08.2017	
18	На предохранительном клапане отсутствует табличка с указанием :- давления срабатывания клапана; - срока проведения испытания; - срока последующего проведения испытания.	24.08.2017	выполнено

Заведующий МБДОУ № 118



Н.С. Редникова